



CERT

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NW-6305BR0345**

Registriernummer  
registration number

|   |   |
|---|---|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i>     | Produkte der Wasserversorgung<br><i>products of water supply</i>  |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i>     | Caleffi S.p.A.<br>Strada Regionale 229, Nr. 25, I-28010 Fontaneto d'Agogna (NO)   |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                     | Caleffi S.p.A.<br>Strada Regionale 229, Nr. 25, I-28010 Fontaneto d'Agogna (NO)   |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>                | Armaturen für Trinkwasser: Systemtrenner BA (6305)  |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i>     | Systemtrenner BA  |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                               | Serie 574 und Serie 575   |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>                  | Kontrollprüfung Labor: AP-181-114-A-CONT vom 24.09.2018 (CST)<br>Mechanikprüfung: AP-11-002 vom 27.07.2011 (CST)<br>Mechanikprüfung: AP-08-002 + AP-08-002-A vom 02.03.2010 (SVG)<br>Baumusterprüfung: 9210-2851 vom 14.07.2006 (SVG)<br>Baumusterprüfung: 9901-4050 vom 04.09.2006 (SVG) |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>                  | DVGW W 570-1 (01.03.2013)<br>DIN EN 12729 (01.02.2003)<br>UBA METALLE (21.11.2018)<br>UBA ELASTOM (16.03.2016)<br>UBA KTW (07.03.2016)<br>DVGW W 270 (01.11.2007)   |
| <b>Ablaufdatum / AZ</b><br><i>date of expiry / file no.</i> | 20.12.2024 / 19-0675-WNV  |

70028-04-A-DE

13.11.2019 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

| <b>Typ<br/>type</b> | <b>Technische Daten<br/>technical data</b>                   | <b>Bemerkungen<br/>remarks</b>   |
|---------------------|--|--|
| 574004, 574040      | Armaturengruppe: I<br>Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 15  | Ausführung mit<br>Gewindeanschluss; Akustik:<br>AC13-608-1 vom 17.10.2013<br>(CST) |
| 574050              | Armaturengruppe: I<br>Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 20  | Ausführung mit<br>Gewindeanschluss; Akustik:<br>AC13-608-1 vom 17.10.2013<br>(CST) |
| 574006              | Armaturengruppe: II<br>Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 25 | Ausführung mit<br>Gewindeanschluss; Akustik:<br>AC11-639 vom 03.02.2013 (CST)      |
| 574600              | Armaturengruppe: I<br>Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 25  | Ausführung mit<br>Gewindeanschluss; Akustik:<br>AC13-608-1 vom 17.10.2013<br>(CST) |
| 574700              | Armaturengruppe: I<br>Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 32  | Ausführung mit<br>Gewindeanschluss; Akustik:<br>AC11-529 vom 27.06.2011 (CST)      |
| 574800              | Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 40                        | Ausführung mit Gewindeanschluss  |
| 575005; 574900      | Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 50                        | Ausführung mit Gewinde- bzw.<br>Flanschanschluss                                   |
| 575006              | Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 65                        | Ausführung mit Flanschanschluss  |
| 575008              | Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 80                        | Ausführung mit Flanschanschluss  |
| 575010              | Druckstufe: PN 10<br>Nennweite: DN 100                       | Ausführung mit Flanschanschluss  |

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
**certified components**

| <b>Registr.-Nr.<br/>registration no.</b> | <b>Bauteil (Produktart)<br/>component</b> | <b>Modell/Typ<br/>model/type</b>   | <b>Hersteller<br/>manufacturer</b> |
|--|---|--|------------------------------------|
| NW-6312AS2269                            | Einsteckrückflussverhinderer              | OF, OD, OV, NF, NV, CV,<br>SYR/OF20, OF20-pr,<br>OF20-EPDM, OV20,<br>OV20-pr, NV20, NV20-pr,<br>SYR-DN20 | NEOPERL GmbH                       |