



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6373CQ0347

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
Vertreiber <i>distributor</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Auslaufventile mit Schlauchanschluss und Systemtrenner Typ BA (6373)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Auslaufventile mit Schlauchanschluss und Systemtrenner Typ BA
Modell <i>model</i>	BA295D-...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: ST 026/19 vom 17.12.2019 (TZW) Baumusterprüfung: ST 009/14 vom 27.02.2015 (TZW) Baumusterprüfung: ST 010/14 vom 09.06.2015 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0205/16 vom 19.10.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DVGW W 570-3/(P) (01.12.2013) DIN EN 12729 (01.02.2003) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	09.06.2025 / 20-0341-WNV

70028-04-A-DE

26.05.2020 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
BA295D-1/2AS; BA295D-1/2ASC BA295D-3/4WH	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15 (1/2") Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 (3/4")	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
BA295D-1/2AS BA295D-1/2ASC BA295D-3/4WH	Kombination aus zertifiziertem Auslaufventil (HSE Nr. 2200) mit Systemtrenner BA außen verchromt mit integriertem Auslaufventil

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**certified components**

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OF15, OF15-pr, OV15, OV15-pr, NV15, NV15-pr, CV16, CV18, CV19	NEOPERL GmbH
NW-6328CO0439	Auslaufventil mit Schlauchverschraubung und Sicherungsarmatur Typ HD	22.../22...	HERMANN SCHMIDT GmbH & Co. KG



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NW-6373CQ0347

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
Distributor <i>Vertreiber</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
Product Category <i>Produktart</i>	valves for drinking water: Draw-off taps with hose union and backflow preventer type BA (6373)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	draw-off taps with hose union and backflow preventer type BA
Model <i>Modell</i>	BA295D-...
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	laboratory control test: ST 026/19 from 17.12.2019 (TZW) type testing: ST 009/14 from 27.02.2015 (TZW) type testing: ST 010/14 from 09.06.2015 (TZW) UBA-Guideline: KA 0205/16 from 19.10.2016 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DVGW W 570-3/(P) (01.12.2013) DIN EN 12729 (01.02.2003) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	09.06.2025 / 20-0341-WNV

70028-04-A-DE

26.05.2020 LE A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
BA295D-1/2AS; BA295D-1/2ASC BA295D-3/4WH	pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 15 (1/2") pressure rating: PN 10 nominal diameter: DN 20 (3/4")	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
BA295D-1/2AS BA295D-1/2ASC BA295D-3/4WH	combination of certified draw-off tap (HSE No. 2200) with backflow preventer BA chromed at the outside with integrated draw-off tap

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. <i>Registr.-Nr.</i>	Component <i>Bauteil (Produktart)</i>	Model/Type <i>Modell/Typ</i>	Manufacturer <i>Hersteller</i>
NW-6312AS2269	plug-in non-return valve	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OF15, OF15-pr, OV15, OV15-pr, NV15, NV15-pr, CV16, CV18, CV19	NEOPERL GmbH
NW-6328CO0439	taps with hose union and backflow preventer type HD	22.../22...	HERMANN SCHMIDT GmbH & Co. KG