



CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NW-9321CP0572

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Honeywell Technologies Sàrl ZA La Pièce 16, CH-1180 Rolle
Distributor <i>Vertreiber</i>	ACS ECC Fluid Controls EMEA Honeywell GmbH Hardhofweg, D-74821 Mosbach
Product Category <i>Produktart</i>	filters, filter combinations, domestic water units: water station consist of check valve, filter, pressure reducing valve (9321)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	drinking water station (non-return valve, filter and pressure reducing valve) with filter bowl made of red-bronze or transparent synthetic material
Model <i>Modell</i>	HS10S
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: FK 008/16 from 11.10.2016 (TZW) type testing: FK 011/14 from 11.12.2014 (TZW) KTW testing: KA 0318/12 from 07.01.2013 (TZW)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN 19628 (01.07.2007) DIN EN 1567 (01.01.2000) DIN EN 13443-1 (01.12.2007) DIN EN 13959 (01.01.2005) UBA METALLE (19.01.2016) UBA KTW (07.10.2008) UBA ELASTOM (16.03.2016)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	11.12.2019 / 16-0321-WNA

70028-04-A-DE

26.01.2017 GI A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
HS10s	noise emission class: I pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 15	abP: P-IX 8295/I
HS10s	noise emission class: I pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 20	abP: P-IX 8295/I
HS10s	noise emission class: I pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 25	abP: P-IX 8295/I
HS10s	noise emission class: I pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 32	abP: P-IX 8295/I
HS10s	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 40	
HS10s	pressure rating: PN 16 nominal diameter: DN 50	

Type Variation Ausführungsvariante	Explanations Erläuterungen
HS10S-1/2AA	DN 15, clear filter bowl, with threaded male connection, with shutoff valve
HS10S-3/4AA	DN 20, clear filter bowl, with threaded male connection, with shutoff valve
HS10S-1AA	DN 25, clear filter bowl, with threaded male connection, with shutoff valve
HS10S-11/4AA	DN 32, clear filter bowl, with threaded male connection, with shutoff valve
HS10S-11/2AA	DN 40, clear filter bowl, with threaded male connection, with shutoff valve
HS10S-2AA	DN 50, clear filter bowl, with threaded male connection, with shutoff valve
HS10S-1/2ZS	DN 15, clear filter bowl, with threaded male connection, without shutoff valve
HS10S-3/4ZS	DN 20, clear filter bowl, with threaded male connection, without shutoff valve
HS10S-1ZS	DN 25, clear filter bowl, with threaded male connection, without shutoff valve
HS10S-11/4ZS	DN 32, clear filter bowl, with threaded male connection, without shutoff valve
HS10S-11/2ZS	DN 40, clear filter bowl, with threaded male connection, without shutoff valve
HS10S-2ZS	DN 50, clear filter bowl, with threaded male connection, without shutoff valve
HS10S-1/2AAM	DN 15, clear filter bowl, with threaded male connection, with shutoff valve
HS10S-3/4AAM	DN 20, red-bronze filter bowl, with threaded male connection, with shutoff valve
HS10S-1AAM	DN 25, red-bronze filter bowl, with threaded male connection, with shutoff valve
HS10S-11/4AAM	DN 32, red-bronze filter bowl, with threaded male connection, with shutoff valve
HS10S-11/2AAM	DN 40, red-bronze filter bowl, with threaded male connection, with shutoff valve
HS10S-2AAM	DN 50, red-bronze filter bowl, with threaded male connection, with shutoff valve

certified Components

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe

Registr. No. Registr.-Nr.	Component Bauteil (Produktart)	Model/Type Modell/Typ	Manufacturer Hersteller
NW-6312AS2269	plug-in non-return valve	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OV25, NV25	NEOPERL GmbH





CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-9321CP0572

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Honeywell Technologies Sàrl ZA La Pièce 16, CH-1180 Rolle
Vertreiber <i>distributor</i>	ACS ECC Fluid Controls EMEA Honeywell GmbH Hardhofweg, D-74821 Mosbach
Produktart <i>product category</i>	Filter, Filterkombination oder Hauswasserstation: Hauswasserstation bestehend aus Rückflussverhinderer, Filter, Druckminderer (9321)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Hauswasserstation in der Hausinstallation (Rückflussverhinderer, Rückspülfilter und Druckminderer) mit Filtertasse aus Rotguss oder transparenter Filtertasse
Modell <i>model</i>	HS10S
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: FK 008/16 vom 11.10.2016 (TZW) Baumusterprüfung: FK 011/14 vom 11.12.2014 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0318/12 vom 07.01.2013 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN 19628 (01.07.2007) DIN EN 1567 (01.01.2000) DIN EN 13443-1 (01.12.2007) DIN EN 13959 (01.01.2005) UBA METALLE (19.01.2016) UBA KTW (07.10.2008) UBA ELASTOM (16.03.2016)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	11.12.2019 / 16-0321-WNA

702R-04-A-DE

26.01.2017 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
HS10s	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 15	abP: P-IX 8295/I
HS10s	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20	abP: P-IX 8295/I
HS10s	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 25	abP: P-IX 8295/I
HS10s	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 32	abP: P-IX 8295/I
HS10s	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 40	
HS10s	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
HS10S-1/2AA	DN 15, Klarsicht-Filtertasse, mit Verschraubung, mit Absperrventil
HS10S-3/4AA	DN 20, Klarsicht-Filtertasse, mit Verschraubung, mit Absperrventil
HS10S-1AA	DN 25, Klarsicht-Filtertasse, mit Verschraubung, mit Absperrventil
HS10S-11/4AA	DN 32, Klarsicht-Filtertasse, mit Verschraubung, mit Absperrventil
HS10S-11/2AA	DN 40, Klarsicht-Filtertasse, mit Verschraubung, mit Absperrventil
HS10S-2AA	DN 50, Klarsicht-Filtertasse, mit Verschraubung, mit Absperrventil
HS10S-1/2ZS	DN 15, Klarsicht-Filtertasse, mit Verschraubung, ohne Absperrventil
HS10S-3/4ZS	DN 20, Klarsicht-Filtertasse, mit Verschraubung, ohne Absperrventil
HS10S-1ZS	DN 25, Klarsicht-Filtertasse, mit Verschraubung, ohne Absperrventil
HS10S-11/4ZS	DN 32, Klarsicht-Filtertasse, mit Verschraubung, ohne Absperrventil
HS10S-11/2ZS	DN 40, Klarsicht-Filtertasse, mit Verschraubung, ohne Absperrventil
HS10S-2ZS	DN 50, Klarsicht-Filtertasse, mit Verschraubung, ohne Absperrventil
HS10S-1/2AAM	DN 15, Rotguss-Filtertasse, mit Verschraubung, mit Absperrventil
HS10S-3/4AAM	DN 20, Rotguss-Filtertasse, mit Verschraubung, mit Absperrventil
HS10S-1AAM	DN 25, Rotguss-Filtertasse, mit Verschraubung, mit Absperrventil
HS10S-11/4AAM	DN 32, Rotguss-Filtertasse, mit Verschraubung, mit Absperrventil
HS10S-11/2AAM	DN 40, Rotguss-Filtertasse, mit Verschraubung, mit Absperrventil
HS10S-2AAM	DN 50, Rotguss-Filtertasse, mit Verschraubung, mit Absperrventil

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**certified components**

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>modell/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OV25, NV25	NEOPERL GmbH