



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4640BO7028

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	TECO s.r.l. Via Sandro Pertini 39/41, I-25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	TECO s.r.l. Via Sandro Pertini 39/41, I-25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Produktart <i>product category</i>	Bauteile für die Gasinstallation: Sicherheits-Gasanschlussarmatur (4606)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Sicherheits-Gasanschlussarmatur, ausgeführt als Gassteckdose mit kugelförmigem Abschlusskörper, wahlweise mit eingangsseitig angebauter thermisch auslösender Absperreinrichtung (TAE)
Modell <i>model</i>	R4...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 18/1145/4606/312 vom 19.09.2018 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 15069 (01.07.2010)

70028-04-A-DE

Ablaufdatum / AZ 27.06.2023 / 18-0527-GNV
date of expiry / file no.

27.09.2018 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
R4...	Nennweite: DN 15 Umgebungstemperaturbereich: -40...+60 °C max. Betriebsdruck: 500 mbar	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
R4/1	für die häusliche Gasinstallation; Anschlussart ausgangsseitig: Steckeraufnahmeteil für Sicherheitsgasschlauchleitung nach DIN 3383-1
R4-TAS-K	mit eingangsseitig angebaute thermisch auslösender Absperrereinrichtung (TAE); für die häusliche Gasinstallation; Anschlussart ausgangsseitig: Steckeraufnahmeteil für Sicherheitsgasschlauchleitung nach DIN 3383-1

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe *certified components*

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5146AR0617	Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten	LOCTITE® 2701/LOCTITE® 2701	Henkel AG & Co. KGaA
NG-5162AR0761	Schmierstoff für Gasgeräte	UNISILIKON TKM 1011/UNISILIKON TKM 1011	Klüber Lubrication München SE & Co. KG
NG-4340AU2511	Thermisch Auslösende Absperrereinrichtung (TAE)	TAS 21.../TAS 21...	TECO s.r.l.
NG-5112BN0450	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für NBR 70 0373/NBR 70 0373 AR-TEX S.p.A. Gasgeräte und -anlagen		

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Anschlussart eingangsseitig: Außengewinde R 1/2 nach DIN EN 10226-1